

Isili, **23/04/2025**

Prot. MB/MVM /Dis_D3
(lettere e numeri da citare nella risposta)

COMUNICAZIONE PEC

Spettabili Comuni di

NURRI
protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
antonello.atzeni@tiscali.it

ORROLI
protocollo@pec.comune.orroli.ca.it
tecnico@comune.orroli.ca.it

BALLAO
protocollo@pec.comune.ballao.ca.it
ragioneria@comune.ballao.ca.it

SILIUS
protocollo@pec.comune.silius.ca.it
antonioforci@gmail.com

SAN NICOLO' GERREI
sngerreiufficioprotocollo@pec.it
stefanosoro.87@gmail.com

ARMUNGIA
protocollo@pec.comune.armungia.ca.it
comune@comune.armungia.ca.it

VILLASALTO
protocollo.villasalto@pec.comunas.it
protocollo@comune.villasalto.ca.it

GONI
protocollo.goni@pec.it
comunegoni@tiscali.it

e, p.c. Spett.le
ASL N°8 CAGLIARI
Sian.suap@pec.aslcagliari.it

Oggetto: Disservizio erogazione idrica acquedotto Ramo Gerrei – Sarcidano

Con la presente, si comunica che, nella nottata di oggi 23/04/2025, si è verificato un problema all'impianto di potabilizzazione del Mulargia con conseguente interruzione dell'approvvigionamento idrico alla vasca di carico sita in località Monte Moretta a servizio dell'acquedotto Gerrei – Sarcidano.

Settore Complesso Distribuzione /UO Complessa Esercizio Reti/UO Distretto 3
Loc.tàNuragonnus, Prolungamento Via Donizetti – 09025 Sanluri Tel. 0706032610 – settore.distribuzione@pec.abbanoa.it

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 281.275.415,00i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929

Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 – Fax 0784.203154

Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 – Fax 070 340479

Website: www.abbanoa.it– E-mail: info@abbanoa.it

La rete idrica dei Comuni sarà alimentata dalle scorte presenti nei serbatoi sino al loro esaurimento.

In relazione ai consumi e ai tempi di ripristino dell'impianto di potabilizzazione del Mulargia, potrebbero verificarsi dei cali di pressione durante la giornata e in modo particolare alle utenze ubicate nelle zone più alte degli abitati.

Abbanoa provvederà a dare comunicazione all'utenza sul sito aziendale.

Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare diffusione dell'evento alla cittadinanza interessata nei modi e nelle forme che riterrà più opportune.

Verranno altresì intrapresi tutti gli accorgimenti necessari per limitare il disservizio.

Distinti saluti

SETTORE COMPLESSO DISTRIBUZIONE
U.O. DISTRETTO 3 - SANLURI
IL RESPONSABILE
(GEOM. ALESSIO PISCI)

(GEOM. MARIANO BOI)